

Sezione Antincendio

Categoria Moduli Interfaccia

Serie Sistema indirizzato

Codice MULTI IO

Certificazione Certificato EN54-18

MULTI MODULO INDIRIZZABILE MONITORATO . Può essere utilizzato con tutte le nostre centrali antincendio Indirizzate. Il modulo fornisce quattro ingressi di zona monitorata per dispositivi convenzionali, tre uscite per sirene e due relè ausiliari del sistema. Il modulo richiede un alimentazione esterna a 24 V CC. Un LED verde dedicato indica se è presente un alimentatore. Il modulo dispone di un monitoraggio di fine linea attivo o resistivo selezionabile per le unità di monitoraggio di zona. Lo stato di ciascuna zona è indicato da due LED. Un LED rosso segnala Incendio, Giallo indica Guasto su quella zona.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	DA 17 ÷ 30 V (Alimentazione Esterna)
INGRESSI	4 INGRESSI ZONA MONITORATI
USCITE	3 USCITE SIRENA MONITORATE + 2 USCITE RELE'
ASSORBIMENTO IN ALLARME	2,0 mA +9,8 mA con relè attivo
COLLEGAMENTO	LOOP
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	DA -10°C a +50°C
UMIDITA'	95% RH NON CONDENSANTE
PROTEZIONE	IP21
DIMENSIONI	90 x 150 x 32 mm
CERTIFICAZIONE	N° 1328-CPR-0576

CODICI ARTICOLO

MULTI IO	MODULO QUAD ZONE, TRIPLA USCITA SIRENA MONITORATA E DUE RELE' DI SISTEMA
----------	--